

הצהרת היבואן/יצרן לעמדת טעינה לרכב חשמלי

יש להציג הצהרה זו לבודק עמדת הטעינה ולמסור לבעל עמדת הטעינה.
 שם ספק/מתקין עמדת הטעינה: יחב בע"מ , טלפון: 04-8620082
 הנני מצהיר בזאת כי עמדת הטעינה המפורטת להלן עומדת בדרישות תקן IEC 61851-1 או בתקן IEC 61851-23.
 נתוני עמדת הטעינה:

שם יצרן: Skyrock world	דגם: UZ-165	מס' סדרה:
הספק נקוב: 22KW	מספר נקודות חיבור: 1	תלת-תוד מופעי: תלת מופעי

- אמצעי הגנה בפני זרם דלף (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):
- העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס B לפי תקן IEC 62423 ;
 - העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס A / טיפוס F יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר לפי תקן IEC 62955 ;
 - העמדה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר לפי תקן IEC 62955 בלבד ;
 - העמדה אינה כוללת הגנה מפני זליגה זרם ישר.

הגנה בפני מתח יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- העמדה כוללת הגנה בפני מתחי יתר ;
- העמדה אינה כוללת הגנה בפני מתחי יתר.


עמדות טעינה בזרם ישר (DC) (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- עמדה הכוללת הפרדה גלוונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "צפה" (Isolated d.c. EV charging station) ;
- העמדה כוללת משגוח ;
- העמדה אינה כוללת משגוח.
- עמדה שאינה כוללת הפרדה גלוונית בין מתח הרשת למתח המוצא בנקודת החיבור לרכב החשמלי, עמדה "מאורקת" (Non-isolated d.c. EV charging station).

הגנה בפני זרם יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

- העמדה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודות חיבור ;
- העמדה אינה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודות חיבור.

חיים סער
 חשמלאי מוסמך 15735
 ע.מ. 050401348
 חיים סער
 חשמלאי מוסמך 15735
 ע.מ. 050401348
 חתימה, מספר חשמלאי מוסמך היבואן/יצרן:



חתימה והותמת היבואן/יצרן:



תאריך:
 08/04/2024