הצהרת ספק עמדת טעינה

ואישור מהנדס

יש להציג הצהרה זו לבודק עמדת הטעינה ולמסור לבעל עמדת הטעינה

שם ספק עמדת הטעינה: יווב בע"מ, טלפון: 04-862-0082

נתוני עמדת הטעינה:

שם יצרן: Shenzhen Yuxin IoT Technology Co., Ltd	דגם: A0822-EU03: UZ-165 A0811-EU03: UZ-185/UZ-184	מס' סדרה: AC, Mode 3
הספק נקוב: 22KW	מספר נקודות חיבור: 1	תלת/חד מופעי: תלת מופעי

אמצעי הגנה בפני זרם דלף (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☐ העמדה כוללת מפסק מגן מטיפוס B לפי תקן IEC 62423

☐ העמדה כוללת התקן לזיהוי זרם דלף ישר לפי תקן IEC 62955 וגם מפסק מגן מטיפוס A / טיפוס F

☑ העמדה כוללת התקן לזיהוי זרם דלף ישר לפי תקן IEC 62955 בלבד

☐ העמדה אינה כוללת הגנה בפני זרם דלף ישר

הגנה בפני מתח יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☐ העמדה כוללת הגנה בפני מתחי יתר

☑ העמדה אינה כוללת הגנה בפני מתחי יתר

הגנה בפני זרם יתר (נא לסמן אפשרות אחת בלבד):

☑ העמדה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור

☐ העמדה אינה כוללת הגנה בפני זרם יתר לכל נקודת חיבור

אישורי מעבדה מוסמכת SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd

שם המעבדה המוסמכת: _____ תאריך האישור: 22.09.2023

מספר תעודה / דוח בדיקה: SHES230701354702

הנני מצהיר כי בדקתי את אישורי המעבדה המוסמכת לגבי התאמת העמדה שנתוניה מפורטים לעיל לדרישות תקן IEC 61851-1 או תקן IEC 61851-23.

שם המהנדס: ליאור שקלים מס' רישיון חשמלאי מהנדס: 978056

חתימה: יראל הנדסת חשמל בע"מ ח.פ. 516347234 תאריך: 15.9.2026

נסרק עם CamScanner